РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-CN.ПБ49.В.00360

(обязательная сертификация)

ТР 0434111
(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 005 (ОКП) Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Автоматические выключатели, серий S201…*, S202…*, S203…*, S204…*, SH201…**, SH202…**, SH203…**, SH204…**, где * - отключающая способность: 6кА – без буквы, 10кА – буква «M», от 15кА до 25кА – буква «P»; характеристики срабатывания – B, C, D, K, Z; номинальные токи – от 0,5А до 63А; NA в конце наименования моделей - с разделением нейтралей; ** - отключающая способность: 6кА – без буквы, 4,5кА – буква «L», 3кА - буква «T»; характеристики срабатывания – B, C, D; NA в конце наименования моделей - с разделением нейтралей.	

КОПИЯ НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись, инициалы, фамилия — Д.А. Дружинин

Эксперт (эксперты) — подпись, инициалы, фамилия — В.А.Дружинин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-CN.ПБ49.В.00360

(обязательная сертификация)

ТР 0434109
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 9098-78	«Выключатели автоматические низковольтные. Общие технические условия»	п.2.3.18
ГОСТ Р 50345-2010	Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока» (приказ Росстандарта от 30 ноября 2010г. № 710-ст)	приложение ДБ

КОПИЯ НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись, инициалы, фамилия — Д.А. Дружинин

Эксперт (эксперты) — подпись, инициалы, фамилия — В.А.Дружинин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-CN.ПБ49.В.00360 ТР 1371062
(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя) ООО «АББ», Адрес: 117997, г.Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2, Телефон: +74957772220, Факс: +74957772221

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции) ABB LV Installation Materials Co. Ltd., Beijing, Адрес: No. 17, Kangding Street, Beijing Economic-Tech. Developm. Area, 100176 Beijing, China
(см. Приложение – бланк № 0434110)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) электрооборудования ООО «Элмаш» Адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ49, выдан 25.08.2010 ОГРН 1105047004226 тел.(факс) +74957812587 (88)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Автоматические выключатели , серий S201…*, S202…*, S203…*, S204…*; SH201…**, SH202…**, SH203…**, SH204…**

Серийный выпуск (см. Приложение – бланк № 0434111)

код ОК 005 (ОКП) 34 2200

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 8536 20 100 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г.)
(см. Приложение – бланк № 0434109)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ протоколы испытаний №№ 24LV/2013, 25LV/2013 от 18.07.2013г. ИЛЭ ООО "Элмаш" (№ ТРПБ.RU.ИН.18),

отчеты о проверке производства № ПБ-61/2012 от 23.07.2012, № ПБ-[illegible]/2013 от 16.07.2013, № АА-159/2013 от 18.07.2013, № ПБ-162/2013 от 22.07.2013 ОСЭ ООО «Элмаш» (ТРПБ.RU.ПБ49),

схема сертификации 4с

Копия для таможенных целей

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.07.2013 по 22.07.2018

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) Д.А. Дружинин

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) В.А. Дружинин

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ООО ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ М.П. ТР ТРПБ.RU.ПБ49

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АББ-О" Liability Company "ABB-O" ОГРН 1027739139495 МОСКВА 19

№2 "СВЕТЛАЯ КОМПАНИЯ" ДЛЯ НАКЛАДНЫХ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1155032006700 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-CN.ME77.B.00603

Серия RU № 0033663

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Автоматические выключатели , серий S201...*, S202...*, S203...*, S204...*; SH201...**, SH202...**, SH203...**, SH204...**, где * - отключающая способность: 6кА – без буквы, 10кА – буква «M», от 15кА до 25кА – буква «P»; характеристики срабатывания – B, C, D, K, Z; номинальные токи – от 0,5А до 63А; NA в конце наименования моделей - с разделением нейтралей; ** - отключающая способность: 6кА – без буквы, 4,5кА – буква «L», 3кА - буква «T»; характеристики срабатывания – B, C, D; NA в конце наименования моделей - с разделением нейтралей Части и принадлежности автоматических выключателей: Вспомогательные и сигнальные контакты серии S2C-H..., S2C-S... Реле минимального и максимального напряжения серии S2C-... Реле дистанционного расцепителя серии S2C-A... Выключатели нейтрали серии S2C-N... Устройства втычные серии S2C-EST... Привода моторные серии S2C-CM... Механизмы поворотные серии S2C-DH... Устройства размыкающие механические серии S2C-BP... Шины и шинные разводки серии PS..., PSH... Переходники серии AS..., SZ... Накладки изолирующие серии BS... Перемычки серии ...KB...	

КОПИЯ
НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — Ю.Н. Никитин (инициалы, фамилия)

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — В.А. Дружинин (инициалы, фамилия)

(подпись)

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ТС RU C-CN.ME77.B.00603

Серия RU № 0026142

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции ООО "Центр по сертификации стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции", Адрес: 141400,РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29; 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29 (фактический), Телефон: (495) 5719273, Факс: (495) 7812588, E-mail: не указан, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ME77, выдан 13.05.2010 Ростехрегулированием

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «АББ», Адрес: 117997, Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр. 2, Телефон: +74957772220, Факс: +74957772221

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ABB LV Installation Materials Co. Ltd., Beijing, Адрес: No. 17, Kangding Street, Beijing Economic-Tech. Developm. Area, 100176 Beijing, China, (см. Приложение – бланк № 0033662)

ПРОДУКЦИЯ Автоматические выключатели , серий S201…*, S202…*, S203…*, S204…*; SH201…**, SH202…**, SH203…**, SH204…** с частями и принадлежностями, Серийный выпуск (см. Приложение – бланк № 0033663)

КОД ТН ВЭД ТС 8536 20 100 8

СООТВЕТСВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

КОПИЯ НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколы испытаний №№ 40Н6ЕМ/ТС, 41Н6ЕМ/ТС от 19.06.2013г. ИЦ ООО «ЭЛМАШ» (РОСС RU.0001.21МИ04); акты анализа состояния производства № ПБ-61/2012 от 23.07.2012, № ПБ-158/2013 от 16.07.2013, № АА-159/2013 от 16.07.2013 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ схема сертификации 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.07.2013 **ПО** 22.07.2018 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Ю.Н. Никитин (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — В.А. Дружинин (инициалы, фамилия)